

Sistema de Abastecimento: Sistema de Distribuição ETA VI 2
Reservatório: R VI 2

Ano Referência: 2018

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Cor												
Nº de amostras exigidas	5											
Nº de amostras realizadas	10	10	10	10	10	10						
Nº de amostras em conformidade	10	10	10	10	10	10						
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0						
Valor médio mês	1,75	1,45	0,73	0,34	0,27	0,01						
Valor máximo permitido	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00						
Cloro Residual Livre												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	10	10	10	10	10	10						
Nº de amostras em conformidade	10	10	8	10	10	10						
Nº de amostras em desconformidade	0	0	2	0	0	0						
Valor médio mês	1,07	0,99	0,73	1,18	1,01	1,20						
Valor máximo permitido	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00						
Turbidez												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	10	10	10	10	10	10						
Nº de amostras em conformidade	10	10	10	10	10	10						
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0						
Valor médio mês	0,22	0,18	0,22	0,24	0,62	0,14						
Valor máximo permitido	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
Coliformes Totais												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	10	10	10	10	10	10						
Nº de amostras em conformidade	10	10	10	10	10	10						
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0						
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%						
Escherichia coli												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	10	10	10	10	10	10						
Nº de amostras em conformidade	10	10	10	10	10	10						
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0						
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%						

Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA I
Reservatório: RI

Ano Referência: 2018

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Cor												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	62	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Nº de amostras em conformidade	62	60	60	60	60	60	60	59	60	59	60	59
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Valor médio mês	1,20	2,24	2,97	0,63	0,60	0,43	0,75	5,39	3,31	6,24	5,79	8,09
Valor máximo permitido	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Cloro Residual Livre												
Nº de amostras exigidas	54											
Nº de amostras realizadas	62	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Nº de amostras em conformidade	62	60	60	60	60	60	60	59	60	60	60	57
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Valor médio mês	1,12	0,76	0,65	0,91	0,85	0,98	1,05	0,88	0,83	0,79	0,67	0,66
Valor máximo permitido	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
Turbidez												
Nº de amostras exigidas	54											
Nº de amostras realizadas	62	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Nº de amostras em conformidade	61	60	60	60	59	60	60	59	60	60	60	60
Nº de amostras em desconformidade	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Valor médio mês	0,74	0,50	0,53	0,40	0,56	0,58	0,39	0,60	0,58	0,59	0,62	0,41
Valor máximo permitido	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Coliformes Totais												
Nº de amostras exigidas	54											
Nº de amostras realizadas	62	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Nº de amostras em conformidade	61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	56	58
Nº de amostras em desconformidade	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
Valor médio mês	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93 %	96 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Escherichia coli												
Nº de amostras exigidas	54											
Nº de amostras realizadas	62	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Nº de amostras em conformidade	62	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA II
Reservatório: RII

Ano Referência: 2018

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Cor												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Nº de amostras em conformidade	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	1,23	2,25	3,22	0,68	0,65	0,43	0,69	5,95	3,55	4,38	3,91	6,35
Valor máximo permitido	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Cloro Residual Livre												
Nº de amostras exigidas	24											
Nº de amostras realizadas	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Nº de amostras em conformidade	32	30	30	31	31	31	31	31	31	31	30	31
Nº de amostras em desconformidade	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Valor médio mês	0,98	0,83	0,77	0,99	0,93	0,97	1,19	0,91	0,77	0,76	0,73	0,67
Valor máximo permitido	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
Turbidez												
Nº de amostras exigidas	24											
Nº de amostras realizadas	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Nº de amostras em conformidade	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	0,47	0,48	0,51	0,40	0,40	0,45	0,43	0,38	0,62	0,45	0,51	0,38
Valor máximo permitido	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Coliformes Totais												
Nº de amostras exigidas	24											
Nº de amostras realizadas	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Nº de amostras em conformidade	32	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Escherichia coli												
Nº de amostras exigidas	24											
Nº de amostras realizadas	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Nº de amostras em conformidade	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA IV
Reservatório: RIV

Ano Referência: 2018

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Cloro Residual Livre												
Nº de amostras exigidas	11											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	1,21	0,80	0,59	0,86	0,75	0,89	1,08	0,87	0,64	0,71	0,69	0,83
Valor máximo permitido	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
Coliformes Totais												
Nº de amostras exigidas	11											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Cor												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	2,39	2,80	1,98	0,29	0,19	0,05	0,03	0,38	0,56	1,71	1,47	5,03
Valor máximo permitido	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Escherichia coli												
Nº de amostras exigidas	11											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Turbidez												
Nº de amostras exigidas	11											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	0,98	0,52	0,33	0,25	0,24	0,29	0,21	0,26	0,23	0,24	0,26	0,20
Valor máximo permitido	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA V
Reservatório: RV

Ano Referência: 2018

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Cloro Residual Livre												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	11	12	11	12	12	12	11	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Valor médio mês	1,18	0,89	1,20	1,43	1,18	1,23	1,74	1,19	1,06	0,99	1,10	1,16
Valor máximo permitido	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
Coliformes Totais												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Cor												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	1,80	1,89	1,40	0,23	0,23	0,00	0,02	0,00	0,11	1,81	1,69	4,90
Valor máximo permitido	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Escherichia coli												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Turbidez												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	0,48	0,27	0,38	0,24	0,28	0,18	0,26	0,21	0,23	0,21	0,28	0,17
Valor máximo permitido	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00