

Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA I
Reservatório: RI

Ano Referência: 2020

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Cor												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas	62	62	62	61	62	62	62	62	62	62	62	62
N° de amostras em conformidade	62	62	62	61	62	62	62	62	62	62	61	60
N° de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Valor médio mês	4,29	3,79	5,30	5,14	6,09	5,67	6,07	7,42	5,56	7,54	7,41	8,06
Valor máximo permitido	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Cloro Residual Livre												
N° de amostras exigidas	54											
N° de amostras realizadas	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
N° de amostras em conformidade	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
N° de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	0,76	0,88	0,92	0,89	0,94	0,86	0,80	0,81	0,74	0,71	0,77	0,77
Valor máximo permitido	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
Turbidez												
N° de amostras exigidas	54											
N° de amostras realizadas	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
N° de amostras em conformidade	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
N° de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	0,35	0,36	0,41	0,30	0,29	0,29	0,38	0,57	0,38	0,44	0,43	0,78
Valor máximo permitido	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Coliformes Totais												
N° de amostras exigidas	54											
N° de amostras realizadas	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
N° de amostras em conformidade	61	62	61	62	62	62	62	62	62	61	62	60
N° de amostras em desconformidade	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Valor médio mês	98 %	100 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	96 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Escherichia coli												
N° de amostras exigidas	54											
N° de amostras realizadas	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
N° de amostras em conformidade	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
N° de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA II
Reservatório: RII

Ano Referência: 2020

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Cor												
N° de amostras exigidas	10											
N° de amostras realizadas	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
N° de amostras em conformidade	28	29	28	27	29	29	27	28	29	28	28	29
N° de amostras em desconformidade	1	0	1	2	0	0	2	1	0	1	1	0
Valor médio mês	5,80	4,22	3,38	6,05	4,58	4,72	6,46	5,88	3,62	5,49	5,05	5,33
Valor máximo permitido	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Cloro Residual Livre												
N° de amostras exigidas	21											
N° de amostras realizadas	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
N° de amostras em conformidade	28	29	29	29	29	29	29	29	29	28	29	29
N° de amostras em desconformidade	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Valor médio mês	0,57	0,81	0,79	0,90	0,76	0,74	0,76	0,76	0,71	0,54	0,55	0,67
Valor máximo permitido	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
Turbidez												
N° de amostras exigidas	21											
N° de amostras realizadas	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
N° de amostras em conformidade	28	29	29	27	29	29	28	28	29	29	29	29
N° de amostras em desconformidade	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Valor médio mês	0,98	0,53	0,39	1,19	0,47	0,33	0,84	0,83	0,28	0,44	0,42	0,45
Valor máximo permitido	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Coliformes Totais												
N° de amostras exigidas	21											
N° de amostras realizadas	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
N° de amostras em conformidade	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	27
N° de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Escherichia coli												
N° de amostras exigidas	21											
N° de amostras realizadas	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
N° de amostras em conformidade	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
N° de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA IV
Reservatório: RIV

Ano Referência: 2020

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Cor												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	1,67	2,23	2,28	0,94	2,08	1,51	2,57	2,81	2,81	2,58	3,01	4,77
Valor máximo permitido	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Cloro Residual Livre												
Nº de amostras exigidas	11											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Valor médio mês	0,74	0,94	0,89	0,90	0,92	0,91	0,83	0,91	0,85	0,70	0,63	0,68
Valor máximo permitido	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
Turbidez												
Nº de amostras exigidas	11											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	0,23	0,22	0,32	0,21	0,22	0,20	0,21	0,19	0,25	0,28	0,25	0,37
Valor máximo permitido	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Coliformes Totais												
Nº de amostras exigidas	11											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	91 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Escherichia coli												
Nº de amostras exigidas	11											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Sistema de Abastecimento: Sistema Distribuição ETA V
Reservatório: RV

Ano Referência: 2020

Parâmetros	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Cloro Residual Livre												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	0,78	0,78	0,79	0,97	1,01	0,99	1,13	1,18	0,92	0,72	0,59	0,73
Valor máximo permitido	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00	0,20 - 2,00
Coliformes Totais												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	91 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Cor												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	1,66	1,98	2,30	1,55	1,22	1,27	1,67	2,21	3,13	2,08	2,31	3,73
Valor máximo permitido	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Escherichia coli												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Valor médio mês	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	91 %
Valor máximo permitido	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Turbidez												
Nº de amostras exigidas	10											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em conformidade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras em desconformidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor médio mês	0,25	0,22	0,19	0,22	0,16	0,16	0,12	0,15	0,18	0,20	0,16	0,16
Valor máximo permitido	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00