


NOVA LIGAÇÃO DE ESGOTO

Sistema de Fossa e Filtro



Orientações

1. Instale o sistema de Fossa séptica e Filtro anaeróbico de acordo com as especificações técnicas – dimensionamento e local apropriado – contidas nas NBRs 7229/93 e 13969/97, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e principalmente de acordo com as orientações técnicas contidas no Projeto Hidro-Sanitário da edificação aprovado no Setor de Planejamento da Prefeitura de Gaspar. Importante! O tubo guia de saída de esgoto deve possuir no máximo 150 mm de diâmetro. Este tubo deve ser colocado até o meio-fio para que Samae realize posteriormente a ligação na rede pública. É expressamente proibida a introdução, direta ou indireta, de águas pluviais nos ramais de esgotos sanitários.
2. Concluídas as instalações, entre em contato com o Samae para que o setor de fiscalização realize a vistoria no local do imóvel. No momento da vistoria, o sistema não pode estar aterrado e deve estar em conformidade com o projeto hidrossanitário aprovado.
3. Solicite a ligação de esgoto através do telefone (47) 3091-2095, tendo em mãos os dados que constam na conta de água.

Como solicitar

Atendimento do Samae:

Sede: Rua João Vieira, nº 189, Santa Terezinha

Prefeitura: Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 465, Centro

Whatsapp: (47) 3091-2095

E-mail: atendimento.samae@gaspar.sc.gov.br

Prazo para execução:

- a) 5 (cinco) dias úteis para a vistoria, orientação das instalações de montagem do padrão e, se for o caso, aprovação das instalações;
- b) 10 (dez) dias úteis para a ligação, contados a partir da data de aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares.

Valores para ligação de esgoto (Tabela vigente até 04/2023)

1x = R\$ 341,25	2x = R\$ 174,03	3x = R\$ 117,16 = R\$ 351,49
-----------------	-----------------	------------------------------